



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный № 19-2017 от «25» июля 2017 года

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная электролаборатория
(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

ООО «Прожектъ»

(полное наименование организации)

Юридический адрес: 171296 Тверская обл., Конаковский район, с. Городня, ул. Полевая, 8

ИНН 6902035620

Тел. (48242) 5-04-71

(юридический адрес предприятия, телефон, факс)


допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Центральном управлении Ростехнадзора
с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или)
электроустановок напряжением до 1000 В

- Измерение сопротивления изоляции электрических сетей до 1000В;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
- Измерение полного сопротивления петли «ФАЗА – НУЛЬ» и тока однофазного короткого замыкания;
- Проверка наличия металлической связи между заземленным оборудованием и заземляющим элементом.

Срок действия Свидетельства установлен до «25» июля 2020 года

Свидетельство выдано основании требования Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, и Протокола комиссии №19-2017 от 25.07.2017, назначенной приказом Центрального управления Ростехнадзора «О создании регистрационных комиссий по проверке готовности электроизмерительных лабораторий» от 31.08.2016 №445.

Заместитель руководителя



Е.М. Тюменцев